



INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Expediente
INCART-DAF-CM-2021-0136
No. Documento
0136

7 de julio del 2021

No. Solicitud INCART-DAF-CM-2021-0136

Objeto de la **UPS 3 KVA Y CAMARAS Y BOCINAS PARA PC**

Rubros: 0021 - Informática

Planificación

DETALLE

REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	43201803	2.3.9.2.01	UPS 3 KVA Especificaciones: • Capacidad mínima de salida: 3KVA. • Tipo: Torre • Autonomía mínima en batería: 60 min. • Tipo de entrada: Dos (2) fases. • Nivel de Tensión: 120-240 V AC • Tolerancia del voltaje de entrada: -15% y +20 % • Frecuencia de trabajo: 60 Hz. • Tolerancia frecuencia a la entrada: ± 5%. • Factor de potencia a la entrada: Mínimo 0.9. • Tipo de salida: Dos (2) fases. • Voltaje: 120V. • Tolerancia de voltaje a la salida: ± 3 % • Frecuencia: 60 Hz. • Factor de potencia a la salida: Mínimo 0.8 • Bypass de transferencia: automática. • Monitoreo: pantalla LED, alarma audible. • Salidas AC: de 6-8 salidas. • Condiciones ambientales de trabajo: 10°C a 40 °C. • Capacidad para registrar eventos en memoria. • Interface de comunicación: USB.	UND	2.00	200,000.00	400,000.00
2	43201803	2.3.9.2.01	CAMARA WEB PARA PC • Cámara web de alta definición Full HD 1080P ✓ • Velocidad de foto: 25fps / 30 fps • Píxeles: 2.0 Mega Píxeles • Microfono integrado • Interfaz: USB V 2.0 o Superior • Píxeles efectivos: 1932 (H) x 1088 (V) • Resolución horizontal: 200 W • Salida de video: transmisión de video USB • Flujo de video: H.264: 1920 X 1080/1920X • Compresión automática del color • Rotación de 120 grados • Compatible con Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux y Mac OS.	UND	4.00	2,714.00	10,856.00
3	43201803	2.3.9.2.01	BOCINA PARA PC • Potencia de salida: 2 Altavoces: 3 W cada uno (6 W en total) Altavoz RMS: 4 Ohm 3W. • Sensibilidad de entrada: 400 mV. • Distorsión: Menor o igual al 0.2% (1W 1KHZ). • Respuesta de frecuencia: 150Hz-20KHZ. • Separación: mayor o igual a 78dB. • Relación S / N: Más o igual a 80dB. • Voltaje de alimentación: USB / DC 5V. • Fuente de alimentación externa opcional (DC5V-1.2A). • Accesorios: cable USB, cable de audio.	UND	4.00	600.00	2,400.00
						TOTAL GENERAL RD\$	413,256.00

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Entrega
1	43201803	2.3.9.2.01	UPS 3 KVA	UND	2	Inmediata
2	43201803	2.3.9.2.01	CAMARA WEB PARA PC	UND	4	Inmediata
3	43201803	2.3.9.2.01	BOCINA PARA PC	UND	4	Inmediata

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Rosa Emilia Sánchez Pérez Tavares
FUNDADO EL 15 DE AGOSTO DE 2012
Lic. Rocio Rodríguez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

INCART
GERENCIA DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

/UR.09.2012



Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destino